

CyberPower®

**RMCARD205/305
Diagnosedaten &
Protokoll
speichern**

A So finden Sie die Diagnosedaten der RMCARD205:

System >> Über>> Diagnoseinformationen

The screenshot shows the 'USV Fernverwaltung' web interface. The browser address bar indicates the URL '192.168.188.76/about.html'. The page title is 'USV Fernverwaltung'. The navigation menu includes 'Übersicht', 'USV', 'Protokoll', 'System', and 'Hilfe'. The 'System' menu item is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Über' and contains the following sections:

- Information**

Modell	RMCARD305 (205)
Hardware Version	1.1
Firmware Version	1.3.7
Firmware Aktualisierungsdatum	01/13/2023
Seriennummer	TAMJN2000058
MAC Adresse	00-0C-15-02-80-4B
- System-Firmware-Update**

Firmware-Upload: Choose File No file chosen

Daten hochladen: Choose File No file chosen

Absenden
- Konfiguration speichern/wiederherstellen**

Konfiguration speichern: Speicherr

Konfiguration wiederherstellen: Choose File No file chosen

Absenden
- Diagnoseinformationen**

Informationen speichern: Speicherr

B So finden und speichern Sie die Protokolldateien.

Protokoll >> Wartung >> Ereignisprotokoll

Protokoll >> Wartung >> Statusmeldungen

Protokoll >> Wartung >> Auszeichnungen Energiewerte

The screenshot displays the 'USV Fernverwaltung' interface. At the top, the user is logged in as an administrator from IP 192.168.188.100. The navigation menu includes 'Übersicht', 'USV', 'Protokoll' (highlighted), 'System', and 'Hilfe'. The left sidebar contains options like 'Ereignisprotokoll', 'Statusmeldungen', 'Aufzeichnungen', 'Energiewerte', 'Grafisch darstellen', 'Syslog', and 'Wartung' (highlighted). The main content area is titled 'Wartung' and contains three sections:

- Ereignisprotokoll** (highlighted):
 - Alle Protokolle löschen: Nein, Ja, jetzt sofort.
 - Anzahl Ereignisse: 979 / 1024
 - Ereignisprotokoll speichern:
- Statusmeldungen** (highlighted):
 - Intervall Aufzeichnungen: 1 Stunde (dropdown)
 - Alle Aufzeichnungen löschen: Nein, Ja, jetzt sofort.
 - Restzeit: 1Tag 16Stunde / 106Tag 16Stunde
 - Statusaufzeichnungen speichern:
- Aufzeichnungen Energiewerte** (highlighted):
 - Intervall Aufzeichnungen: ein Tag (dropdown)
 - Alle Aufzeichnungen löschen: Nein, Ja, jetzt sofort.
 - Stromtarifkosten: 0.30 Einheit / kWh [0.00-600]
 - CO2 Wert: 0.60 kg / kWh [0.00-600]
 - Energieaufzeichnungen speichern: